# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

C.A.P. 97010 Tel. 0932-970261 -970262 P.I. - 00177300886

## AREA TECNICA

### SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

***UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE***

**ORDINANZA N°** 31 **DEL** 19-3-2015

**OGGETTO: Riparazione urgente di una girante – elettropompa e sostituzione valvole di ritegno ai gruppi di sollevamento acqua di C.da "Pizzo S. Mauro".-**

**Premesso** che a seguito di segnalazione verbale degli operai del S.I.I. in servizio presso l'impianto di rilancio di C.da "Pizzo S. Mauro" il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente dopo esperimento di opportuno sopralluogo ha rilevato la rottura dei piattelli delle due valvole unidirezionali dei gruppi di sollevamento e la perdita di tenuta della girante accoppiata al motore del gruppo n° 1 con ingente fuoriuscita di acqua durante la fase di pompaggio;

**Che** pertanto allo scopo di ovviare all'inconveniente sopradescritto e ripristinare la funzionalità del gruppo di sollevamento in questione garantendo la continuità del rilancio e quindi la normale distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza evitando l'insorgenza di possibili inconvenienti igienico-sanitari è necessario ed urgente procedere alla sostituzione delle due valvole unidirezionali e alla riparazione della girante del motore del gruppo di sollevamento n° 1;

**Che** i lavori da eseguirsi sono i seguenti:

1)- Smontaggio e rimontaggio elettropompa sul posto compreso di trasporto in officina;
2)- Revisione elettropompa con ripristino bussola cromata, sostituzione tenuta meccanica e sostituzione morsettiera su motore elettrico;
3)- Fornitura e installazione di n° 2 valvole di ritegno da 4" PN 16 tipo a clapet con corpo e disco in acciaio inox AISI 316 comprensivo di tronchetto flangiato di adattamento, bulloni e guarnizioni necessarie;
4)-Collaudo del lavoro eseguito con verifica del buon funzionamento del gruppo sollevamento in questione.

**Vista** la relazione redatta dall'U.T.C. in data 19/03/2015 con la quale si propone la sistemazione del gruppo sollevamento in argomento mediante affidamento diretto alla ditta Zago & Fratantoni s.n.c. con sede a Comiso V/le Sciascia, 89 per un importo totale di €. 1.990,00 (millenovecentonovanta/00Euro) I.V.A. compresa;

**Visti** l'art. 50 del D.lgs 267/2000
**Visto** l'art. 33 dello Statuto Comunale;
**Visto** il vigente O.R:EE.LL. ;
**Ritenuto** pertanto contingibile ed urgente procedere al ripristino della funzionalità del gruppo di rilancio di C.da "Pizzo S. Mauro";

**ORDINA**

Alla ditta Zago & Fratantoni s.n.c. con sede a Comiso V/le Sciascia, 89 di procedere con la massima urgenza alla sistemazione del gruppo sollevamento n° 1 di di C.da "Pizzo S. Mauro" per l'importo complessivo di €. 1.990,00 (millenovecentonovanta/00Euro) I.V.A. compresa secondo quanto previsto nella relazione del 19-03-2015 del Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente.

**DISPONE**

**La nomina** a Responsabile del Procedimento per l'esecuzione di detti lavori dell'Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta dell'U.T.C. ;

**Prenotare** la somma di €. 1.990,00 (millenovecentonovanta/00Euro) Iva compresa agli appositi interventi.

**IL SINDACO**
**(Dr. Paolo Buscema)**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO